

## **Мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на объектах Шкловского УКП «Жилкомхоз»**

В период с 10 по 11 января 2024 года инспектором отдела надзора Могилевского областного управления Госпромнадзора Ириной Платоненко проведена оценка соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации котельных, обеспечивающих теплоснабжение социально - значимых объектов (жилой фонд, школы, детские сады, корпуса центральной районной больницы). Были проверены техническое состояние основного и вспомогательного оборудования, исправность систем автоматики безопасности и регулирования, соблюдение водно-химического режима работы водогрейных котлов.

В беседе со специалистами и обслуживающим персоналом котельных инспектор напомнила, что ответственность за организацию безопасной эксплуатации котлов возлагается на руководителей, специалистов организации, а также на обслуживающий технические устройства персонал. Строгое выполнение требований инструкции (руководства) по эксплуатации персоналом – главное составляющее безаварийной, безопасной эксплуатации котлов.

