

Начата подготовка теплоисточников Шкловского района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

По заявлению Шкловского У КП «Жилкомхоз» инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзора Ириной Платоненко проведено обследование котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.



В ходе обследования проверено техническое состояние основного и вспомогательного оборудования котельных в д.Уланово, аг.Александрия, аг.Городище (Центральная и школа) и аг.Ордаць. Котельные отапливают социально значимые объекты, жилой фонд, учреждения образования, здравоохранения.

В ходе обследования проверено:

наличие приказов: о назначении лиц, ответственных безопасную эксплуатацию котельных, о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной;

проведения в установленные сроки технического диагностирования котлов, отработавших нормативный срок службы, и оценка технического состояния котлов лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельных;

организация работы с персоналом котельной по его действиям при возникновении аварийных ситуаций в котельной.

В ходе мероприятия инспектором дана оценка состоянию промышленной безопасности на объектах и сделан вывод - все обследованные котельные соответствуют требованиям промышленной безопасности и готовы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024/2025гг

Ведущий государственный инспектор

Ирина Платоненко